

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН  
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»  
 462734, п. Домбаровский  
 ул. Железнодорожная 66  
 ИНН 5628027050  
 ОГРН 1165658063097  
[lesnayskazka2016@yandex.ru](mailto:lesnayskazka2016@yandex.ru)

Начальнику ОНД и ПР  
 по Ясенскому  
 городскому округу, Светлинскому и  
 Домбаровским районам  
 майору внутренней службы  
 Короткову С.С.

исх от 23.06. 2020 г.

**ОТЧЕТ**  
**о результатах исполнения предписания от 20.09.2019г. № 48**  
**по итогам плановой выездной проверки**  
**Муниципального дошкольного образовательного бюджетного**  
**учреждения Детский сад «Лесная сказка»**

Срок исполнения предписания : 20.05.2020г.

№ п/п	№ предписания	Дата предписания	Содержание предписания	Срок исполнения предписания	Исполнено предписание
1	48	20.09.2019	Проверка соблюдения требований к условиям осуществления образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях.	20.05.2020	Исполнено
2	49	20.09.2019	Проверка соблюдения требований к условиям осуществления образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях.	20.05.2020	Исполнено
3	50	20.09.2019	Проверка соблюдения требований к условиям осуществления образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях.	20.05.2020	Исполнено
4	51	20.09.2019	Проверка соблюдения требований к условиям осуществления образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях.	20.05.2020	Исполнено

№	Перечень выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа правовой акт	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Копии документов и иных источников подтверждающих устранение нарушения	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций	п.21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.05.2020	Копия Акта на выполнение огнезащитных работ от 20.05.2020г	устранено
2	Не проведено категорирование производственных и складских помещений по взрывопожарной опасности	п.21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.05.2020	Фото табличек на дверях : -гладильной, -кладовой чистого белья № 1, №2, - стиральной, -помещения приема, сортировки грязного белья, кладовой грязного белья, - венткамеры, -электрощитовой, -модульной газовой котельной	устранено
3	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер от горючих отходов	п.21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.05.2020	Копия Акта проверки вентиляционных систем от 11.06.2020г.	устранено
4	На путях эвакуации не достаточно знаков пожарной безопасности	п.21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.05.2020	Фото путей эвакуации	устранено
5	Обозначение расстояния до пожарного гидранта выполнено без светоотражающего покрытия	п.21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.05.2020	Фото таблички, обозначающей расстояние до пожарного гидранта со светоотражающим покрытием	устранено
6	Эвакуационные выходы второго этажа открываются не свободно	Эвакуационные выходы второго этажа открываются не свободно	20.05.2020	Проведена регулировка дверей на эвакуационных выходах второго этажа	устранено

Заведующий МДОБУ Д/с «Лесная сказка»

С.П. Визгалина

